

Výsledky revize plynu 2020

PETRUŠKOVA 16 (POUZE ZÁVADY)

PATRO	Č. BYTU	JMÉNO NÁJEMNÍKA	VÝSLEDEK KONTROLY
1	1	Knapovi,	Nutná výměna plynové hadice
	3	Andrýsek	Nutná výměna potrubí za hadici s uzávěrem
	4	Nitrovi	Výměna plastové hadice
2	6	Kovalančíkovi	Výměna plastové hadice
	9	Zbořil, Urbanová	Výměna plastové hadice
3	12	Troszokovi, Stodůlkovi	Výměna plastové hadice
	15	Prokeš	Výměna plastové hadice
5	24	Čistý	Nutná výměna potrubí za hadici s uzávěrem
	27	Křížovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
	28	Kouřilovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
6	29	Mahdalovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
7	36	Janischovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
	39	Lyčkovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
	40	Bardynovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
8	41	Stuchlí	Výměna potrubí za hadici s uzávěrem
	45	Boháčkoví	Výměna plastové hadice za nerezovou
	46	Kusynovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
9	51	Kohoutová, Něvzorov	Výměna plastové hadice za nerezovou
10	57	Michalczykovi	Výměna plastové hadice za nerezovou
11	60	Kubáček	Nutná výměna potrubí za hadici s uzávěrem
	63	Šípová	Výměna plastové hadice za nerezovou
12	65	Sikora Jiří	Výměna plastové hadice za nerezovou
	69	Těhanovi	Nutná výměna potrubí za hadici s uzávěrem
	70	Brucknerovi	Nutná výměna potrubí za hadici s uzávěrem